



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

24.09.2019

№ 365

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжение» Белоярского городского округа**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию «Теплоснабжение» Белоярского городского округа (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 14.09.2019 № 365

«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,

функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,

Муниципальному унитарному  
предприятию «Теплоснабжение»  
Белоярского городского округа»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию  
«Теплоснабжение» Белоярского городского округа**

| Но-<br>мер<br>стро-<br>ки | Наименование организации  | Вид<br>топлива | Нормативы (тыс. тонн) |   |                                 |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|
|                           |   |                | общий<br>(ОНЗТ)       | несни-<br>жаемый<br>(ННЗТ) <sup>i</sup> | эксплуата-<br>ционный<br>(НЭЗТ) |
| 1                         | 2   | 3              | 4                     | 5                                       | 6                               |
| 1.                        | Муниципальное унитарное предприятие<br>«Теплоснабжение» Белоярского<br>городского округа,<br>624030, Свердловская область,<br>Белоярский район, п.г.т. Белоярский,<br>ул. Химиков, строение 12,<br>в том числе по источникам тепловой<br>энергии: | уголь          | 3148,752              | 476,721                                 | 2672,031                        |
| 2.                        | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, п.г.т. Белоярский,<br>ул. Калинина, строение 70в   | уголь          | 66,419                | 9,940                                   | 56,479                          |
| 3.                        | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,   | уголь          | 155,824               | 23,506                                  | 132,318                         |

| 1   | 2   | 3     | 4       | 5       | 6       |
|-----|---|-------|---------|---------|---------|
|     | Белоярский район, д. Измоденово,<br>ул. Гагарина, строение 25   |       |         |         |         |
| 4.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, с. Камышево,<br>ул. 30 Лет Победы, строение 18а    | уголь | 905,953 | 138,246 | 767,707 |
| 5.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, с. Камышево,<br>ул. Школьная, строение 19          | уголь | 33,987  | 5,039   | 28,948  |
| 6.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, с. Черноусово,<br>ул. Центральная, строение 6а     | уголь | 311,362 | 45,704  | 265,658 |
| 7.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, с. Логиново,<br>ул. 8 Марта                        | уголь | 115,390 | 17,013  | 98,377  |
| 8.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, д. Малиновка,<br>ул. Набережная, строение 2а       | уголь | 183,434 | 27,150  | 156,284 |
| 9.  | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, пос. Белореченский,<br>ул. Уральская, строение 22а | уголь | 697,949 | 107,175 | 590,774 |
| 10. | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, пос. Баженово,<br>ул. Машинистов, строение 7б      | уголь | 403,726 | 62,317  | 341,409 |
| 11. | Угольная котельная, расположенная<br>по адресу: Свердловская область,<br>Белоярский район, с. Косулино  | уголь | 274,708 | 40,631  | 234,077 |

<sup>1</sup> ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.