



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

01.10.2019

№ 380

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию Талицкого городского округа «Теплоресурс»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию Талицкого городского округа «Теплоресурс» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства энергетики
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 01.10.2019 № 380
 «Об утверждении нормативов запасов
 топлива на источниках тепловой
 энергии, за исключением источников
 тепловой энергии,
 функционирующих в режиме
 комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью
 производства электрической энергии
 25 мегаватт и более,
 Муниципальному унитарному
 предприятию Талицкого городского
 округа «Теплоресурс»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
 источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
 комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью производства электрической энергии
 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию Талицкого
 городского округа «Теплоресурс»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ) ⁱ	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа «Теплоресурс», 623640, Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Чулкова, строение 6, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	676,913	99,634	577,279
2.	Угольная котельная № 2, расположенная по адресу: 623640, Свердловская область,	уголь	48,308	7,128	41,180

1	2	3	4	5	6
	г. Талица, ул. Советская, строение 12А				
3.	Угольная котельная № 4, расположенная по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Васильева, строение 39	уголь	11,926	2,061	9,865
4.	Угольная котельная № 7, расположенная по адресу: 623640, Свердловская область, г. Талица, пер. Запышминский, строение 2Б	уголь	45,301	7,145	38,156
5.	Угольная котельная № 28, расположенная по адресу: 623620, Свердловская область, пос. Троицкий, ул. Нахимова, строение 8	уголь	139,445	19,447	119,998
6.	Угольная котельная № 33, расположенная по адресу: 623620, Свердловская область, пос. Троицкий, ул. Кутузова, строение 18А	уголь	171,400	26,880	144,520
7.	Угольная котельная № 35, расположенная по адресу: 623620, Свердловская область, пос. Троицкий, ул. Октябрьская, строение 14	уголь	70,621	9,916	60,705
8.	Угольная котельная № 40, расположенная по адресу: 623620, Свердловская область, пос. Троицкий, ул. Мира	уголь	131,117	18,882	112,235
9.	Угольная котельная «Вокзал», расположенная по адресу: 623620, Свердловская область, пос. Троицкий, ул. Мира	уголь	58,795	8,175	50,620

¹ ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.