



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

01.10.2019

№ 379

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию «Ресурс»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию «Ресурс» (далее – нормативы) (прилагаются).
2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ  
 приказом Министерства энергетики  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Свердловской области  
 от 01.10.2019 № 379  
 «Об утверждении нормативов запасов  
 топлива на источниках тепловой  
 энергии, за исключением источников  
 тепловой энергии,  
 функционирующих в режиме  
 комбинированной выработки  
 электрической и тепловой энергии  
 с установленной мощностью  
 производства электрической энергии  
 25 мегаватт и более,  
 Муниципальному унитарному  
 предприятию «Ресурс»

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением**  
**источников тепловой энергии, функционирующих в режиме**  
**комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**  
**с установленной мощностью производства электрической энергии**  
**25 мегаватт и более, Муниципальному унитарному предприятию «Ресурс»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топли ва	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ) <sup>i</sup>	эксплу- атацион- ный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Ресурс», 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Серова, строение 2, в том числе по источникам тепловой энергии:	мазут ди- зель- ное топ- ливо уголь щепа	899,558  716,897 82,636 888,792	396,545  108,592 12,347 131,892	503,013  608,306 70,289 756,900
2.	Газовая котельная № 13 «Центральная», расположенная по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, строение 1а	мазут	899,558	396,545	503,013

1	2	3	4	5	6
3.	Газовая котельная № 14 «Северная», расположенная по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Почтамтская, строение 8а	дизельное топливо	716,897	108,592	608,306
4.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 624945, Свердловская область, г. Карпинск, пос. Кылым, ул. Лесная, строение 11	уголь	82,636	12,347	70,289
5.	Дровяная котельная, расположенная по адресу: 624947, Свердловская область, г. Карпинск, пос. Сосновка, ул. Центральная	щепа	888,792	131,892	756,900

<sup>1</sup> ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.