



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.10.2019

№ 388

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Облкоммунэнерго»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства энергетики
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 07.10.2019 № 388
 «Об утверждении нормативов запасов
 топлива на источниках тепловой
 энергии, за исключением источников
 тепловой энергии,
 функционирующих в режиме
 комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью
 производства электрической энергии
 25 мегаватт и более,
 эксплуатируемых акционерным
 обществом «Облкоммунэнерго»

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом
«Облкоммунэнерго»

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ) ¹	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Акционерное общество «Облкоммунэнерго», 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48Г, офис 1, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	18,527	4,386	14,141
2.	Артемовская районная производственно-отопительная котельная, расположенная по адресу: 623783, Свердловская область, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, строение 30	уголь	18,527	4,386	14,141

¹ ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.