



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

07.10.2019

№ 389

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятием «Арамашка»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятием «Арамашка» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 07.10.2019 № 389

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых муниципальным
жилищно-коммунальным унитарным
предприятием «Арамашка»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным жилищно-
коммунальным унитарным предприятием «Арамашка»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ) ⁱ	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Арамашка», расположенное по адресу: 623743, Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Ленина, строение 23, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	64	9	55

1	2	3	4	5	6
2.	Котельная «Центральная», расположенная по адресу: 623743, Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Школьная, строение 3Б	уголь	61,7	8,7	53
3.	Котельная, расположенная по адресу: 623743, Свердловская область, Режевской район, д. Сохарево, ул. Новая, строение 6	уголь	2,3	0,3	2

¹ ННЗТ подлежит корректировке в случаях изменения состава оборудования, структуры топлива, а также нагрузки социально значимых категорий потребителей тепловой энергии, не имеющих питания от других источников.