



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.08.2020

№ 380

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Артинского городского округа «Теплотехника»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Артинского городского округа «Теплотехника» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства энергетики
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 04.08.2020 № 380
 «Об утверждении нормативов
 запасов топлива на источниках
 тепловой энергии, за исключением
 источников тепловой энергии,
 функционирующих в режиме
 комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью
 производства электрической энергии
 25 мегаватт и более,
 эксплуатируемых муниципальным
 унитарным предприятием
 Артинского городского округа
 «Теплотехника»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
 источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
 комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью производства электрической энергии
 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
 предприятием Артинского городского округа «Теплотехника»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Артинского городского округа «Теплотехника», расположенное по адресу: 623340, Свердловская обл., Артинский р-н, п.г.т. Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 234, в том числе	уголь	544,8	74,6	470,2
2.	Котельная № 1, расположенная по адресу:	опил	466,5	63,9	402,6

1	2	3	4	5	6
	623340, Свердловская обл., Артинский р-н, п.г.т. Арти, ул. Ленина, д. 298				
3.	Котельная № 1, расположенная по адресу: 623340, Свердловская обл., Артинский р-н, п.г.т. Арти, ул. Ленина, д. 298	дрова	55,7	7,6	48,1
4.	Котельная № 12, расположенная по адресу: 623364, Свердловская обл., Артинский р-н, с. Новый Златоуст, ул. Кирова, д. 6	пеллеты	22,6	3,1	19,5