



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

14.08.2020

№ 392

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Полевская коммунальная компания»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых открытым акционерным обществом «Полевская коммунальная компания» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 14.08.2020 № 392

«Об утверждении нормативов
запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью
производства электрической
энергии 25 мегаватт и более,
эксплуатируемых открытым
акционерным обществом
«Полевская коммунальная
компания»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых открытым акционерным обществом
«Полевская коммунальная компания»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания», расположенное по адресу: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29, в том числе	дизельное топливо	163,624	24,855	138,769
2.	Газовая котельная, расположенная по адресу:	дизельное топливо	37,901	5,827	32,074

1	2	3	4	5	6
	623377, Свердловская обл., г. Полевской, с. Косой Брод, район существующего газораспределительного пункта по улице Советской				
3.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 623377, Свердловская обл., г. Полевской, с. Косой Брод, район жилых домов № 41, 43 и 45 по улице Урицкого	дизельное топливо	17,924	2,693	15,231
4.	Котельная № 12, расположенная по адресу: 623370, Свердловская обл., г. Полевской, с. Мраморское, ул. 40 лет Октября – 1 Мая, д. 23д	дизельное топливо	107,799	16,335	91,464