



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

06.10.2020

№ 454

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории города Каменска-Уральского
и эксплуатируемым акционерным обществом «Синарская ТЭЦ»**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Каменска-Уральского и эксплуатируемым акционерным обществом «Синарская ТЭЦ» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

от 06.10.2020 № 454

«Об утверждении нормативов
технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным на территории
города Каменска-Уральского и
эксплуатируемым акционерным
обществом «Синарская ТЭЦ»

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, расположенным на территории
города Каменска-Уральского и эксплуатируемым акционерным обществом
«Синарская ТЭЦ»

Но- мер стро- ки	Теплоноситель	Нормативы	
		потерь теплоносителя, куб. м (тонн)	потерь тепловой энергии, Гкал
1.	Акционерное общество «Синарская ТЭЦ», расположенное по адресу: 623401, Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1		
2.	Пар	11,348 куб. м	8662,68
3.	Вода	96 723 тонн	24 172,17