



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

26.10.2020

№ 476

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 20 октября 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 26.10.2020 № 446

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,

функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более, муниципальному
унитарному предприятию

Тавдинского городского округа

«Тавдинские инженерные системы»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию
Тавдинского городского округа «Тавдинские инженерные системы»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа	уголь	486,684	70,049	416,635
2.	«Тавдинские инженерные системы», расположенное по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Куйбышева, д. 16, в том числе	дрова	484,098	69,676	414,422
3.	Угольная котельная № 4,	уголь	85,088	12,247	72,841

1	2	3	4	5	6
	расположенная по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Геологическая, д. 34				
4.	Угольная котельная № 14, расположенная по адресу: 623953, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Чехова	уголь	151,948	21,870	130,078
5.	Угольная котельная № 15, расположенная по адресу: 623951, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Строителей, д. 15	уголь	81,043	11,665	69,378
6.	Угольная котельная № 16, расположенная по адресу: 623951, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Мальшева, д. 4	уголь	85,293	12,276	73,017
7.	Угольная котельная поселка Азанка, расположенная по адресу: 623960, Свердловская обл., Тавдинский район, пос. Азанка, ул. 9 Января, д. 25а	уголь	83,312	11,991	71,321
8.	Дровяная котельная деревни Герасимовка, расположенная по адресу: 623968, Свердловская обл., Тавдинский район, д. Герасимовка	дрова	77,248	11,118	66,130
9.	Дровяная котельная деревни Увал, расположенная по адресу: 623979, Свердловская обл., Тавдинский р-н, д. Увал, ул. Молодежная, д. 2б	дрова	154,174	22,190	131,984
10.	Дровяная котельная села Кошуки, расположенная по адресу: 623965, Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Кошуки	дрова	173,723	25,004	148,719
11.	Дровяная котельная села Крутое, расположенная по	дрова	78,953	11,364	67,589

1	2	3	4	5	6
	адресу: 623961, Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Крутое, ул. Советская, д. 26/3				