



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

10.07.2015

г. Екатеринбург

№ 128

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, филиала «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация»

В соответствии с подпунктом 23 пункта 5 главы 2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, филиала «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (www.energy.midural.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

от 10.07.2015 № 128

«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, филиала «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация»

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, филиала «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация»

№ п/п	Организация	Нормативы		
		потерь теплоносителя, тыс. куб. м.	потерь тепловой энергии, тыс. Гкал	расход электроэнергии, тыс. кВт ч
1.	Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация», Промплощадка, сектор Промышленный проезд № 4, г. Верхний Тагил, Свердловская область			
1.1.	Тепловая энергия в паре	-	-	-
1.2.	Тепловая энергия в горячей воде	109,214	60,050	1973,744