



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

02.03.2016

г. Екатеринбург

№ 37

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод»

В соответствии с подпунктом 25 пункта 5 главы 2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый завод» (далее – нормативы) (прилагаются).
2. Ввести нормативы в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно.
3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (www.energy.midural.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 02.03.2016 № 37

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью
производства электрической энергии 25
мегаватт и более, открытого
акционерного общества
«Первоуральский динасовый завод»

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, открытого акционерного общества
«Первоуральский динасовый завод»

№ п/п	Организация, адрес	Вид топлива	Нормативы		
			Запас топлива общий, т	в том числе	
				неснижае- мый, т	эксплуатаци- онный, т
1.	Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод», Ильича ул., д. 1, г. Первоуральск, Свердловская область	дизельное топливо	119,0	119,0	–