



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**П Р И К А З**

30.03.2016

г. Екатеринбург

№ 67

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы»**

В соответствии с подпунктом 23 пункта 5 главы 2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» (далее – нормативы) (прилагаются).
2. Ввести нормативы в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно.
3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ([www.energy.midural.ru](http://www.energy.midural.ru)).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова.

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

от 30.03.2016 № 67

«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы»

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципального унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы»

| №п /п | Организация   | Нормативы                          |                                    |                                   |
|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|       |   | потерь теплоносителя, тыс. куб. м. | потерь тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт ч |
| 1.    | Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», г. Качканар, Свердловская область, ул. Октябрьская, 56 |                                    |                                    |                                   |
| 1.1.  | Система централизованного теплоснабжения г. Качканара   | 108,936                            | 69,172                             | 10342,8                           |
| 1.2.  | Система централизованного теплоснабжения п. Валериановск  | 7,344                              | 9,873                              | —                                 |