



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 06.10.2017

г. Екатеринбург

№ 339

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

И.о. Министра

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 06.10.2017 № 339

«Об утверждении нормативов удельного
расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более, муниципальному
унитарному предприятию
Новоуральского городского округа
«Водогрейная котельная»

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, муниципальному унитарному предприятию
Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная», 624130, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 1	
1.1.	Водогрейная котельная, расположенная по адресу: 624130, г. Новоуральск, ул. Котельная, д. 2	156,5
1.2.	Газовая котельная оздоровительного лагеря «Самоцветы», расположенная по адресу: Свердловская область, пос. Таватуй, квартал 72-Д Заозерного лесничества Невьянского лесхоза	164,3