



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

26.07.2018

№ 305

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, акционерному обществу «ГТ Энерго»**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, акционерному обществу «ГТ Энерго» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 26.07.2018 № 305

«Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более, акционерному
обществу «ГТ Энерго»

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, акционерному обществу «ГТ Энерго»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1.	Акционерное общество «ГТ Энерго», 117292, г. Москва, Кранопресненская набережная, д. 12, по объектам:	
2.	Екатеринбургская газотурбинная теплоэлектроцентраль, расположенная по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 22	139,44
3.	Режевская газотурбинная теплоэлектроцентраль, расположенная по адресу: 623753, Свердловская область, г. Реж, ул. Объездная, д. 11	141,05
4.	Ревдинская газотурбинная теплоэлектроцентраль, расположенная по адресу: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ельничная, д. 15	136,52