



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

“ 2 ” августа 2013 года

г. Екатеринбург

№ 22

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям энергоснабжающих организаций Свердловской области на 2014 год

В соответствии с подпунктом 24 пункта 5 главы 2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях энергоснабжающих организаций Свердловской области (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Отделу государственной службы и кадров (Наумова Т.В.) приказ разместить на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Чикризова И.Н.

Министр

Н.Б. Смирнов

Утверждены приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от _____ № _____

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в
тепловых сетях энергоснабжающих организаций Свердловской области
на 2014 год**

1. Муниципальное унитарное предприятие Качканарского городского округа «Городские энергосистемы»

Наименование организации	Нормативы		
	<i>потери и затраты теплоносителей, тыс. м³/год</i>	<i>потери тепловой энергии, тыс. Гкал/год</i>	<i>расход электроэнергии, тыс. кВт. час/год</i>
	Теплоноситель пар		
	0	0	0
	Теплоноситель вода		
СЦТ г.Качканар	112,640	69,164	10342,8
СЦТ п.Валериановск	7,765	12,118	0

2. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» городской округ Ревда

1.	Суммарные потери тепловой энергии, в том числе	78301,9	Гкал/год
1.1	Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов	70232,4	Гкал/год
1.2.	Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя	8069,5	Гкал/год
2.	Потери теплоносителя	160520,0	м/год