



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

“ 11. ” сентябрь 2014 года

г. Екатеринбург

№ 17

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии Серовской ГРЭС-филиала ОАО «ОГК № 2» на 2014 год

В соответствии с подпунктом 24 пункта 5 главы 2 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии Серовской ГРЭС - филиала ОАО «ОГК № 2» (прилагаются).
2. Специалисту первой категории отдела экономики, тарифной политики и реформирования ЖКХ (Елкину Н.А) данный приказ разместить на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Чикризова И.Н.

Министр

Н.Б. Смирнов

Утверждены приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 19.02.14 № 17

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии Серовской ГРЭС-
филиала ОАО «ОГК № 2» на 2014 год

1. Серовская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК № 2»

Наименование организации	Нормативы		
	<i>потери и затраты теплоноси телей, т (м3)/год</i>	<i>потери тепловой энергии, Гкал/год</i>	<i>расход электроэнергии, кВт.час/год</i>
Серовская ГРЭС- филиал ОАО «ОГК № 2»	Теплоноситель пар		
	0	0	0
	Теплоноситель вода		
	27360,662	6530,087	1212546,224