



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

21.10.2021

№ 438

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании подпункта 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 21.10.2021 № 438

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых филиалом
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых филиалом «Свердловский»
публичного акционерного общества «Т Плюс»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Филиал «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН 6315376946), расположенный по адресу: 620075, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 38				
2.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 623109, Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Битимка,	уголь	0,0842	0,0103	0,0739

1	2	3	4	5	6
	улица Паром, дом 2а				
3.	Угольная котельная № 1, расположенная по адресу: 623109, Свердловская область, поселок Кузино, улица Машинистов, дом 31	уголь	0,4741	0,0621	0,412
4.	Угольная котельная № 2, расположенная по адресу: 623109, Свердловская область, поселок Кузино, улица Красноармейская, дом 53	уголь	0,1105	0,0129	0,0976
5.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 623109, Свердловская область, городской округ Первоуральск, станция Решеты	уголь	0,6897	0,0847	0,605