



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.11.2021

№ *480*

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 09.11.2021 № 480

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых муниципальным
унитарным предприятием
«Волчанский теплоэнергетический
комплекс»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (ИНН 6617022735), расположенное по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Физкультурная, дом 19, в том числе по источникам тепловой энергии:	дизельное топливо	0,3671	0,0061	0,3610
2.	Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (ИНН 6617022735), расположенное по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Физкультурная, дом 19, в том числе по источникам тепловой энергии:	древесные отходы	0,1630	0,0030	0,1600

1	2	3	4	5	6
3.	Котельная 5 МВт, расположенная по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Кольцевая, дом 6а	дизельное топливо	0,0645	0,0015	0,0630
4.	Котельная 20 МВт, расположенная по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Физкультурная, дом 20	дизельное топливо	0,3026	0,0046	0,2980
5.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 624941, Свердловская область, Волчанский городской округ, поселок Вьюжный, улица Западная, дом 20	древесные отходы	0,1630	0,0030	0,1600