

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Теплосфера»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40373C9972EABFF87E04DEF9C2B06E55F9AEC9DD
Владелец Смирнов Николай Борисович
Действителен с 19.01.2021 по 19.04.2022

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от _____ № _____
«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых обществом
с ограниченной ответственностью
«Теплосфера»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной
ответственностью «Теплосфера»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (ИНН 6677010212), расположенное по адресу: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, село Деево, улица Мира, дом 38, в том числе по источникам тепловой энергии:	дрова	1,049	0,147	0,902

1	2	3	4	5	6
2.	Блочная котельная, расположенная по адресу: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, село Деево, улица Кирова, дом 4	дрова	0,266	0,037	0,229
3.	Блочная котельная, расположенная по адресу: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, село Костино, улица Чапаева, дом 6а	дрова	0,263	0,037	0,226
4.	Блочная котельная, расположенная по адресу: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, село Невьянское, улица Кирова, дом 27	дрова	0,241	0,034	0,207
5.	Блочная котельная, расположенная по адресу: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, село Раскатиха, улица Ленина, дом 23	дрова	0,166	0,023	0,143
6.	Блочная котельная, расположенная по адресу: 624641, Свердловская область, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха, улица Устье, дом 11	дрова	0,113	0,016	0,097