

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Аятькоммуналсервис»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Аятькоммуналсервис» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40373C9972EABFF87E04DEF9C2B06E55F9AEC9DD  
Владелец Смирнов Николай Борисович  
Действителен с 19.01.2021 по 19.04.2022

Н.Б. Смирнов

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии, функционирующих  
в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой  
энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых  
обществом с ограниченной  
ответственностью  
«Аятькоммуналсервис»

**НОРМАТИВЫ**

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной  
ответственностью «Аятькоммуналсервис»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Аятькоммуналсервис» (ИНН 6621014494), расположенное по адресу: 624180, Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Ленина, дом 20, в том числе:	уголь	0,346	0,008	0,338
2.	Котельная, расположенная по адресу: 624180, Свердловская область, Невьянский район, поселок Аять, улица Техническая, дом За	уголь	0,346	0,008	0,338