

О внесении изменений в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества «Энел Россия», на 2016–2023 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2016 № 221

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества «Энел Россия», на 2016–2023 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2016 № 221 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества «Энел Россия», на 2016–2023 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.12.2016 № 342, от 22.02.2018 № 102, от 22.04.2019 № 164, от 22.04.2020 № 217 и от 17.06.2021 № 256, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40373C9972EABFF87E04DEF9C2B06E55F9AEC9DD
Владелец Смирнов Николай Борисович
Действителен с 19.01.2021 по 19.04.2022

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от _____ № _____

**ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых
филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества «Энел Россия», на 2016–2023 годы**

Но- мер стро- ки	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам									
			фактические								плановые	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023
						план	факт	достижение/ недостижение/ положительное отклонение				
1.	Показатели надежности											
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	достижение	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности											
4.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	150,5	154,2	148,5	151,7	156,8	148,5	159,7	недостижение	148,5	148,5