



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

*31.05.2022*

№ *252*

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети Верхние Серги»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети Верхние Серги» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

И.о. Министра

И.Н. Чикризов

УТВЕРЖДЕНЫ  
 приказом Министерства энергетики  
 и жилищно-коммунального хозяйства  
 Свердловской области  
 от 31.05.2022 № 252  
 «Об утверждении нормативов запасов  
 топлива на источниках тепловой  
 энергии, за исключением источников  
 тепловой энергии,  
 функционирующих в режиме  
 комбинированной выработки  
 электрической и тепловой энергии  
 с установленной мощностью  
 производства электрической энергии  
 25 мегаватт и более,  
 эксплуатируемых муниципальным  
 унитарным предприятием «Тепловые  
 сети Верхние Серги»

### НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
 источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
 комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
 с установленной мощностью производства электрической энергии  
 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным  
 предприятием «Тепловые сети Верхние Серги»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Верхние Серги» (ИНН 6619016705), расположенное по адресу: 623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Верхние Серги, улица Ленина, дом 7а, в том числе по источникам тепловой энергии:	дизельное топливо	481,078	70,082	410,996

1	2	3	4	5	6
2.	Газовая котельная № 1, расположенная по адресу: 623070, Свердловская область, поселок городского типа Верхние Серги, улица 8 Марта, дом 27а	дизельное топливо	333,683	48,558	285,125
3.	Газовая котельная № 2, расположенная по адресу: 623070, Свердловская область, поселок городского типа Верхние Серги, улица Победы, дом 21а	дизельное топливо	147,395	21,524	125,871