

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Синарская ТЭЦ»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Синарская ТЭЦ» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6C5911D3B99F333BB01C4280A290893913EA8867  
Владелец Смирнов Николай Борисович  
Действителен с 11.06.2021 по 11.09.2022

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых акционерным  
обществом «Синарская ТЭЦ»

**НОРМАТИВЫ**

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом  
«Синарская ТЭЦ»**

| Но-<br>мер<br>стро-<br>ки | Наименование организации  | Вид<br>топлива | Нормативы (тонн) |                            |                                 |
|---------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                           |   |                | общий<br>(ОНЗТ)  | несни-<br>жаемый<br>(ННЗТ) | эксплуата-<br>ционный<br>(НЭЗТ) |
| 1.                        | Акционерное общество<br>«Синарская ТЭЦ»<br>(ИНН 6612034663),<br>расположенное по адресу:<br>623400, Свердловская<br>область, город Каменск-<br>Уральский,<br>улица Заводской проезд,<br>дом 1 | мазут          | 7656,00          | 2667,417                   | 4988,583                        |