

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6C5911D3B99F333BB01C4280A290893913EA8867
Владелец Смирнов Николай Борисович
Действителен с 11.06.2021 по 11.09.2022

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от _____ № _____
«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых муниципальным
унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства
«Трифоновское»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых м муниципальным унитарным
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское» (ИНН 6649003735), расположенное по адресу: 623552, Свердловская область, Пышминский район, поселок городского типа Пышма, переулок Больничный, дом 22, в том числе	уголь	0,509	0,036	0,472

1	2	3	4	5	6
	по источникам тепловой энергии:				
2.	Котельная, расположенная по адресу 623568, Свердловская область, Пышминский район, деревня Талица, улица Калинина, дом 38	уголь	0,018	0,004	0,015
3.	Котельная, расположенная по адресу: 623563, Свердловская область, Пышминский район, село Чупино, улица Павлика Морозова, дом 4	уголь	0,010	0,002	0,009
4.	Котельная, расположенная по адресу: 623574, Свердловская область, Пышминский район, село Чернышово, улица Механизаторов, дом 2а	уголь	0,046	0,002	0,043
5.	Котельная, расположенная по адресу: 623581, Свердловская область, Пышминский район, село Черемыш, улица Комарова, дом 1а	уголь	0,162	0,010	0,151
6.	Котельная, расположенная по адресу: 623580, Свердловская область, Пышминский район, село Тимохинское, улица Халтурина, дом 13	уголь	0,060	0,005	0,054
7.	Котельная, расположенная по адресу: 623567, Свердловская область, Пышминский район, село Печеркино, улица Буденного, дом 28а	уголь	0,136	0,009	0,126
8.	Котельная, расположенная по адресу: 623564, Свердловская область, Пышминский район, село Пульниково,	уголь	0,042	0,002	0,040

1	2	3	4	5	6
	улица Береговая, дом 41				
9.	Котельная, расположенная по адресу: 623552, Свердловская область, Пышминский район, поселок городского типа Пышма, улица Транспортников, дом 28	уголь	0,036	0,002	0,034