

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Режевского городского округа «Режпром»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием Режевского городского округа «Режпром» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

Н.Б. Смирнов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 044530D9E4A2AC9A897EE35D7D81C66E

Владелец Смирнов Николай Борисович

Действителен с 12.09.2022 по 06.12.2023

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Об утверждении нормативов  
запасов топлива на источниках  
тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых муниципальным  
унитарным предприятием Режевского  
городского округа «Режпром»

**НОРМАТИВЫ**

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным  
предприятием Режевского городского округа «Режпром»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа «Режпром» (ИНН 6628015948), расположенное по адресу: 623750, Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, дом 26, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	0,828	0,092	0,736

1	2	3	4	5	6
2.	Котельная станции Стриганово, расположенная по адресу: 623751, Свердловская область, Режевской район, город Реж, станция Стриганово, улица Востринская, дом 2	уголь	0,056	0,0	0,056
3.	Центральная котельная поселка Озерный, расположенная по адресу: 623732, Свердловская область, Режевской район, поселок Озерный, улица Заводская, дом 3а	уголь	0,193	0,028	0,165
4.	Котельная поселка Первомайский, расположенная по адресу: 623752, Свердловская область, Режевской район, город Реж, поселок Первомайский	уголь	0,579	0,064	0,515