ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.10.2022 № 557

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Березовскому муниципальному унитарному предприятию «Березовские тепловые сети»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Березовскому муниципальному унитарному предприятию «Березовские тепловые сети» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://energy.midural.ru).

Министр Н.Б. Смирнов

Заказ 162503, 2022 г., тираж 2000 экз.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 25.10.2022 № 557
«Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Березовскому муниципальному унитарному предприятию «Березовские тепловые сети»

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, Березовскому муниципальному унитарному предприятию «Березовские тепловые сети»

Номер строки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	неснижаемый (ННЗТ)	эксплуатационный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Березовское муниципальное унитарное предприятие «Березовские тепловые сети» (ИНН 6678040996), расположенное по адресу: 623701, Свердловская область, город Березовский, улица Строителей, дом 4, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	0,138	0,019	0,119
2.		дизельное топливо	0,007	–	0,007
3.	Котельная «Березовская»,	уголь	0,009	0,001	0,008

1	2	3	4	5	6
	расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Монетный, улица Березовская, дом 2, литера А				
4.	Котельная «Молодежный», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Монетный, улица Механизаторов, дом 3	уголь	0,034	0,005	0,029
5.	Котельная «Островное», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Островное, улица Гоголя, дом 7	уголь	0,095	0,013	0,082
6.	Котельная «Монетный», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Монетный, переулок Школьный, дом 2а	дизельное топливо	0,007	–	0,007