



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

02.11.2022

№ 586

г. Екатеринбург

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.06.2018 № 264 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», на 2021–2026 годы»**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.06.2018 № 264 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», на 2021–2026 годы», с изменениями внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 23.10.2020 № 475 и от 12.11.2021 № 493 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.06.2018 № 264), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «на 2021–2026 годы» заменить словами «на 2019–2026 годы»;

2) в наименовании и пункте 1 слова «плановых» дополнить словами «и фактических».

2. Внести в плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием Качканарского городского округа «Городские энергосистемы», на 2021–2026 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 28.06.2018 № 264, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://energy.midural.ru>).

Министр



Н.Б. Смирнов

Приложение  
к приказу Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области  
от 02.11.2022 № 586

**ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ**  
**показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы**  
**водоотведения, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием Качканарского городского округа**  
**«Городские энергосистемы», на 2019–2026 годы**

Но- мер стро- ки	Перечень показателей	Еди- ница изме- рения	Значения показателей по годам							
			факт			план				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	<b>Показатели энергетической эффективности</b>									
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,0895	0,0846	0,0764	0,0835	0,0835	0,0458	0,0458	0,0458
3.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт*ч	657,143	619,185	559,392	611,907	611,907	335,372	335,372	335,372
4.	Общий объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	7340,165	7319,284	7320,590	7326,680	7326,680	7326,680	7326,680	7326,680