



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

30.11.2022

№ 651

г. Екатеринбург

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых государственным казенным учреждением здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых государственным казенным учреждением здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 ноября 2022 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

И.Н. Чикризов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области  
от 30.11.2022 № 651  
«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых государственным  
казенным учреждением  
здравоохранения Свердловской  
области «Специализированный дом  
ребенка»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых государственным казенным  
учреждением здравоохранения Свердловской области  
«Специализированный дом ребенка»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка» (ИНН 6673226267), расположенное по адресу: 620042, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральских рабочих, дом 36, в том числе	уголь	108,342	14,688	93,654

1	2	3	4	5	6
	по источникам тепловой энергии:				
2.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 624019, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Вьюхино, улица Санаторная, здание 2, строение 1	уголь	108,342	14,688	93,654