



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

03.08.2023

№ 328

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети Верхние Серги»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети Верхние Серги» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 03.08.2023 № 328

«Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих
в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемыми муниципальным
унитарным предприятием
«Тепловые сети Верхние Серги»

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми
муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети Верхние Серги»**

Номер строки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети Верхние Серги» (ИНН 6619016705), расположенное по адресу: 623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Верхние Серги,	154,008

1	2	3
	улица Ленина, дом 7а, в том числе по источникам тепловой энергии:	
2.	Газовая котельная № 1, расположенная по адресу: 623070, Свердловская область, поселок городского типа Верхние Серги, улица 8 Марта, дом 27а	148,894
3.	Газовая котельная № 2, расположенная по адресу: 623070, Свердловская область, поселок городского типа Верхние Серги, улица Победы, дом 21а	167,268