



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.09.2023

№ 404

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 13.09.2023 № 404

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых
муниципальным унитарным
предприятием городского округа
Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Сухой Лог «Жилкомсервис-СЛ» (ИНН 6633023687), расположенное по адресу: 624800, Свердловская область город Сухой Лог, переулок Фрунзе, дом 1, корпус А, в том числе по источникам тепловой энергии:	уголь	0,098	0,00	0,098

1	2	3	4	5	6
2.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 624821, Свердловская область, Суходоложский район, поселок Глядены-Санаторий, улица Лесная, дом 12	уголь	0,098	0,00	0,098