



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

20.11.2023

№ 566

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «ТеплоМал»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «ТеплоМал» (далее – нормативы) (прилагаются).
2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства энергетики
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Свердловской области
 от 20.11.2023 № 566
 «Об утверждении нормативов запасов
 топлива на источниках тепловой
 энергии, за исключением источников
 тепловой энергии,
 функционирующих в режиме
 комбинированной выработки
 электрической и тепловой энергии
 с установленной мощностью
 производства электрической энергии
 25 мегаватт и более,
 эксплуатируемых муниципальным
 унитарным предприятием
 «ТеплоМал»

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «ТеплоМал»

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоМал» (ИНН 6683020794), расположенное по адресу: 624286, Свердловская область, поселок городского типа Мальшева, улица Тимирязева, строение 19	уголь	0,120	0,000	0,120
2.	Котельная № 2, расположенная по адресу: 624287, Свердловская область, Мальшевский городской округ, поселок Изумруд, улица 4-ая Садовая, дом 21/2	уголь	0,120	0,000	0,120