



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.10.2023

№ 507

г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.Н. Кислицына.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 25.10.2023 № 504

«Об утверждении нормативов
запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью
производства электрической
энергии 25 мегаватт и более,
эксплуатируемых акционерным
обществом «Научно-
производственное предприятие
«Старт» им. А.И. Яскина»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых акционерным обществом «Научно-
производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (ИНН 6662054224), расположенное по адресу: 620070, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Прибалтийская, дом 24,	дизельное топливо	2,916	0,133	2,783

1	2	3	4	5	6
	в том числе по источникам тепловой энергии:				
2.	Газовая котельная акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина», расположенная по адресу: 620070, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Прибалтийская, дом 24,	дизельное топливо	2,916	0,133	2,783