



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

06.05.2024

г. Екатеринбург

№ 196

**О внесении изменений в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества ЭЛ5-Энерго», на 2016–2023 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2016 № 221**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества ЭЛ5-Энерго», на 2016–2023 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 20.09.2016 № 221 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества ЭЛ5-Энерго», на 2016–2023 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.12.2016 № 342, от 22.02.2018 № 102, от 22.04.2019 № 164, от 22.04.2020 № 217, от 17.06.2021 № 256, от 18.03.2022 № 154 и от 06.06.2023 № 221, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

Приложение  
к приказу Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области  
от 06.05.2024 № 196

**ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ**  
**показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых**  
**филиалом «Среднеуральская ГРЭС» публичного акционерного общества ЭЛ5-Энерго», на 2016–2023 годы**

Номер строки	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по годам										
			фактические									2023	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	план	факт		достижение/ недостижение/ положительное отклонение
1.	<b>Показатели надежности</b>												
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	достижение
3.	<b>Показатели энергетической эффективности</b>												
4.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	150,5	154,2	148,5	151,7	156,8	159,7	155,3	148,5	159,5	недостижение	