



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17.06.2024

г. Екатеринбург

№ 250

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

И.Н. Чикризов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 17.06.2024 № 250

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых муниципальным
унитарным предприятием
«Волчанский теплоэнергетический
комплекс»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Волчанский теплоэнергетический комплекс»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Волчанский теплоэнергетический комплекс» (ИНН 6617022735), расположенное по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Физкультурная, дом 19, в том числе по источникам тепловой энергии:	дизельное топливо	0,621	0,030	0,591

1	2	3	4	5	6
2.	Котельная 5 МВт, расположенная по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Кольцевая, дом 6а	дизельное топливо	0,129	0,000	0,129
3.	Котельная 20 МВт, расположенная по адресу: 624940, Свердловская область, город Волчанск, улица Физкультурная, дом 20	дизельное топливо	0,492	0,030	0,462