



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.05.2024

г. Екатеринбург

№ 228

Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения городского округа Богданович, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием городского округа Богданович «Водоканал», при ее транспортировке на 2025–2030 годы

В соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения городского округа Богданович, эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием городского округа Богданович «Водоканал», при ее транспортировке на 2025–2030 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Рубцова.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 30.05.2024 № 228

НОРМАТИВЫ

**потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения городского округа Богданович,
эксплуатируемой муниципальным унитарным предприятием городского округа Богданович «Водоканал»,
при ее транспортировке на 2025–2030 годы**

Номер строки	Перечень нормативов технологических потерь	Единица измерения	Нормативы потерь воды по годам					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Централизованная система водоснабжения городского округа Богданович							
2.	Предельный уровень технологических потерь питьевой воды при производстве	%	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
3.	Предельный уровень технологических потерь питьевой воды при транспортировке	%	23,18	25,46	25,90	25,90	25,90	25,90