



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

09.08.2024

г. Екатеринбург

№ 343

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

И.Н. Чикризов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 09.08.2024 № 343

«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых муниципальным  
унитарным предприятием  
«Жилкомсервис» Усть-Ницинского  
сельского поселения»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным  
предприятием «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Усть-Ницинского сельского поселения (ИНН 6656019366), расположенное по адресу: 623943, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Усть-Ницинское, улица Шанаурина, дом 26,	уголь	0,643	0,066	0,577

1	2	3	4	5	6
	в том числе по источникам тепловой энергии:				
2.	Центральная котельная, расположенная по адресу: 623937, Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Краснослободская, улица Ленина, дом 37/1	уголь	0,446	0,044	0,402
3.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 623943; Свердловская область, Слободо-Туринский район, село Усть-Ницинское, улица Подгорная, дом 27	уголь	0,197	0,022	0,175