



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

12.08.2024

г. Екатеринбург

№ 348

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, открытому акционерному обществу «Полевская коммунальная компания»**

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, открытому акционерному обществу «Полевская коммунальная компания» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 12.08.2024 № 348

«Об утверждении нормативов  
технологических потерь  
при передаче тепловой энергии,  
теплоносителя по тепловым сетям,  
за исключением тепловых сетей,  
расположенных в поселениях,  
городских округах с численностью  
населения 500 тысяч человек и более,  
открытому акционерному обществу  
«Полевская коммунальная компания»

**НОРМАТИВЫ**

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных  
в поселениях, городских округах с численностью населения  
500 тысяч человек и более, открытому акционерному обществу  
«Полевская коммунальная компания»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Нормативы	
		потерь теплоносителя (куб. м)	потерь тепловой энергии тыс. (Гкал)
1	2	3	4
1.	Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания» (ИНН 6626013800), расположенное по адресу: 623380, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 29, в том числе по источникам тепловой энергии:	190 877,8	81,927
2.	Система теплоснабжения от водогрейной котельной акционерного общества «Северский трубный завод», расположенной по адресу:	189 611,6	79,630

1	2	3	4
	по адресу: 620141, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7		
3.	Система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623377, Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, район существующего газораспределительного пункта по улице Советской	131,3	0,281
4.	Система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623377, Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, район жилых домов № 41, 43 и 45 по улице Урицкого	43,3	0,209
5.	Система теплоснабжения от котельной № 12, расположенной по адресу: 623370, Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 40 лет Октября – 1 Мая, дом 23д	563,7	0,884
6.	Система теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: 623370, Свердловская область, город Полевской, село Курганово	527,9	0,923