



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ

30.07.2024

г. Екатеринбург

№ 326

**О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2024 годы**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2024 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.10.2017 № 387, от 19.11.2018 № 478, от 16.10.2019 № 411, от 14.08.2020 № 394, от 30.09.2021 № 403, от 05.08.2022 № 378 и от 05.10.2023 № 462 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.04.2017 № 111), следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «на 2016–2024 годы» заменить словами «на 2016–2025 годы».

2. Внести в плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2024 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности

И.Н. Чикризов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на источниках тепловой энергии, указанных в строках 6–56 в графе 2 настоящей таблицы													
4.	<b>Показатели энергетической эффективности</b>													
5.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам тепловой энергии:													
6.	Нижнетуринская государственная районная электростанция (парогазовая установка), расположенная по адресу: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Нагорная, строение 22	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	159,4	151,31	151,11	151,08	150,30	155,00	150,00	положительное отклонение	151,50	151,50
7.	Ново-Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, промышленная зона, строение 2г	кг у.т./ Гкал	169,1	169,1	169,1	169,88	170,20	168,55	169,40	169,80	169,61	положительное отклонение	156,10	156,10
8.	ТЭЦ «Академическая», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Складской проезд, дом 4а	кг у.т./ Гкал	159,9	159,9	159,9	150,0	150,51	151,41	151,50	154,10	150,07	положительное отклонение	151,30	151,30
9.	Первоуральская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623110, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, строение 1	кг у.т./ Гкал	150,05	161,1	161,1	163,92	160,08	158,98	162,50	164,80	162,50	положительное отклонение	164,80	164,80
10.	Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623012, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, строение 21	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	169,46	166,21	165,93	166,60	164,20	169,70	161,67	положительное отклонение	169,70	169,70
11.	ТЭЦ ТМЗ, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Фронтовых бригад, строение 18	кг у.т./ Гкал	168,06	168,06	168,06	166,28	159,45	157,37	153,80	168,70	151,54	положительное отклонение	167,70	168,70
12.	ТЭЦ-19, расположенная по адресу: 620103, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Окраинная, строение 48	кг у.т./ Гкал	165,57	166,53	166,53	165,69	159,88	–	–	–	–	–	–	–
13.	Газовая котельная «Гурзуфская», расположенная по адресу: 620102, Свердловская область,	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	154,75	153,73	159,63	158,70	155,50	161,20	недостижение	155,50	155,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	город Екатеринбург, Верх-Исетский район, улица Гурзуфская, строение 40а													
14.	Газовая котельная «Кировская», расположенная по адресу: 620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица 40-летия Комсомола, строение 45	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	156,61	160,75	153,48	155,00	173,10	179,73	недостижение	173,10	173,10
15.	Газовая котельная «Кольцово», расположенная по адресу: 620910, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Бахчиванджи, строение 40а	кг у.т./ Гкал	157,02	157,02	157,02	154,07	153,48	154,03	157,60	154,50	153,78	положительное отклонение	154,50	154,50
16.	Газовая котельная «Кишневская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Кишневская, строение 56	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	159,00	159,00	158,99	159,03	159,46	159,98	недостижение	159,46	159,46
17.	Газовая котельная «Коуровская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Коуровская, строение 22а	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,24	166,30	166,24	168,35	174,73	178,15	недостижение	174,73	174,43
18.	Газовая котельная «Первомайская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Первомайская, строение 71б	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,31	166,40	166,25	166,21	167,78	164,52	положительное отклонение	167,78	167,78
19.	Газовая котельная «Луганская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Луганская, строение 27	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	173,27	173,30	173,30	174,38	167,27	174,13	недостижение	167,27	167,27
20.	Газовая котельная «Академэнерго», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, ул. Складской проезд, строение 4а	кг у.т./ Гкал	–	156,65	156,65	157,21	157,38	157,40	155,64	157,175	154,06	положительное отклонение	157,175	157,175
21.	Локальные котельные, в том числе:	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	167,40	169,15	167,6	166,30	166,70	165,16	положительное отклонение	166,70	166,70
22.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Бисертская, строение 132	кг у.т./ Гкал	–	–	–	159,65	163,20	159,74	158,60	157,52	155,95	–	157,72	157,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620076, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Жуковского, строение 1	кг у.т./ Гкал	–	–	–	164,4	164,40	164,49	160,80	160,64	160,97	–	160,64	160,64
24.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620054, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Рудный, улица Адмирала Ушакова, строение 23б	кг у.т./ Гкал	–	–	–	171,85	165,60	162,64	164,20	160,17	166,36	–	160,17	160,17
25.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620023, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Алтайская, строение 64а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	169,17	170,70	169,46	168,50	168,71	164,92	–	168,71	168,71
26.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620130, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, строение 202	кг у.т./ Гкал	–	–	–	175,11	175,10	175,09	163,70	163,50	163,59	–	163,50	163,50
27.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, село Горный Щит, улица Ленина, строение 50	кг у.т./ Гкал	–	–	–	163,39	164,80	167,45	166,70	162,74	168,87	–	162,74	162,74
28.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Полеводство, улица Животноводов, строение 16а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	165,98	165,20	170,38	170,38	159,40	174,03	–	159,40	159,40
29.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Центральная, строение 12б	кг у.т./ Гкал	–	–	–	272,54	321,90	312,24	346,10	273,56	346,07	–	273,56	273,56
30.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Военный городок 2, воинская часть № 97601	кг у.т./ Гкал	–	–	–	294,79	287,50	259,33	241,70	295,50	241,28	–	296,50	296,50
31.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620904, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Шабровский, улица Садовая, строение 8а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	156,53	161,10	161,48	160,90	160,78	160,96	–	160,78	160,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620004, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Сысерть, улица Школьная, строение 9а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	161,18	163,30	166,95	170,30	159,46	172,16	–	159,46	156,46
33.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, строение 3	кг у.т./ Гкал	–	–	–	159,78	159,80	159,79	167,20	166,96	167,18	–	166,96	166,96
34.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, переулок Ремонтный, строение 10	кг у.т./ Гкал	–	–	–	159,33	160,50	158,93	159,30	159,19	159,54	–	159,19	159,19
35.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620030, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Каменотесов, строение 11а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	166,53	164,70	160,86	155,50	161,21	155,15	–	161,21	161,21
36.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Базовый переулок, строение 62	кг у.т./ Гкал	–	–	–	168,96	167,00	166,53	167,70	156,59	161,36	–	156,59	156,59
37.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аграрная, строение 67а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	239,96	259,80	211,13	155,10	232,66	155,10	–	232,66	232,66
38.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Кольцово, улица Петропавловская, строение 45а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	344,86	336,90	275,48	155,70	287,42	159,17	–	287,42	287,42
39.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620097, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, поселок Садовый, улица Верстовая, строение 2а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	162,20	163,60	163,65	165,20	166,62	161,76	–	166,62	166,62
40.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Краснодарская, строение 34а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	173,74	174,10	185,46	186,40	172,39	187,49	–	172,39	172,39
41.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Проезжая, строение 173а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	177,23	177,30	171,55	160,40	160,33	157,59	–	160,33	160,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Стачек, строение 29	кг у.т./ Гкал	–	–	–	175,57	175,30	–	–	–	–	–	–	
43.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Изоплитная, строение 23а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	157,25	168,60	169,71	171,10	160,39	163,27	–	160,39	160,39
44.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, поселок Калиновский, улица Мурзинская, строение 1б	кг у.т./ Гкал	–	–	–	185,77	171,40	162,67	158,80	162,39	161,02	–	162,39	162,39
45.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Минометчиков, строение 13	кг у.т./ Гкал	–	–	–	158,72	158,80	158,79	158,70	161,10	156,67	–	161,10	161,10
46.	Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Решетская, строение 55	кг у.т./ Гкал	–	–	–	165,88	172,20	173,00	167,10	165,15	177,97	–	165,15	165,15
47.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Решетская, строение 51	кг у.т./ Гкал	–	–	–	165,79	180,40	165,73	166,20	162,62	166,49	–	166,62	166,62
48.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Мира, строение 27а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	287,32	286,20	269,62	279,10	269,22	271,42	–	269,22	269,22
49.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Комсомольская, строение 16а	кг у.т./ Гкал	–	–	–	271,26	269,20	270,81	280,30	271,49	285,74	–	271,49	271,49
50.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район,	кг у.т./ Гкал	–	–	–	241,30	241,30	270,33	241,00	241,18	241,22	–	241,18	248,18



