



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

12.09.2024

г. Екатеринбург

№ 417

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2024 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 12.09.2024 № 417

«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых обществом  
с ограниченной ответственностью  
«Новые технологии»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых обществом с ограниченной  
ответственностью «Новые технологии»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (ИНН 6672315059), расположенное по адресу: 620027, город Екатеринбург, улица Мельковская, дом 12а, офис 507, в том числе по источникам тепловой энергии:	дрова	911,859	126,702	785,157
2.	Дровяная котельная, расположенная по адресу:	дрова	710,228	97,957	612,271

1	2	3	4	5	6
	624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Лесная, дом 10				
3.	Дровяная котельная, расположенная по адресу: 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Карла Маркса, дом 32а	дрова	201,631	28,745	172,886