



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

18.09.2024

г. Екатеринбург

№ 438

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 18.09.2024 № 43Р

«Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива  
при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии,  
за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих  
в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой  
энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемыми акционерным  
обществом «Объединенная  
теплоснабжающая компания»

## НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми  
акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»**

Номер строки	Наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» (ИНН 6658447960), расположенное по адресу: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48г, в том числе по источникам тепловой энергии:	

1	2	3
2.	Котельная № 3, расположенная по адресу: 624402, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Мамина-Сибиряка, дом 13	157,80
3.	Котельная № 2, расположенная по адресу: 623036, Свердловская область, городской округ Староуткинск, поселок городского типа Староуткинск, улица Свердлова, дом 22в	160,29
4.	Котельная № 3, расположенная по адресу: 623341, Свердловская область, Артинский городской округ, поселок городского типа Арти, улица Лесная, дом 2а	158,74