



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ

02.10.2024

г. Екатеринбург

№ 474

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Пригородные тепловые сети»**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Пригородные тепловые сети» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 02.10.2024 № 474

«Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива  
при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии,  
за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемыми муниципальным  
унитарным предприятием  
«Пригородные тепловые сети»

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми  
муниципальным унитарным предприятием «Пригородные тепловые сети»**

Номер строки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Пригородные тепловые сети» (ИНН 6623111077), расположенное по адресу: 622912, Свердловская область, поселок Новоасбест, улица Анатольская, дом 39/1, офис 1, в том числе:	186,34
2.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 4,3 МВт, расположенная по адресу: 622936, Свердловская область,	188,22

1	2	3
	Пригородный район, село Покровское, улица Майская, дом 19б	
3.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 1,2 МВт, расположенная по адресу: 622936, Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, улица Октябрьская, дом 16	189,73
4.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 0,55 МВт, расположенная по адресу: 622936, Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, улица Школьная, дом 11б	190,10
5.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 1,68 МВт, расположенная по адресу: 622915, Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, улица Бажова, дом 11	185,95
6.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 0,6 МВт, расположенная по адресу: 622915, Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, улица Спортивная, дом 27а	188,07
7.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 1,68 МВт, расположенная по адресу: 622926, Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, улица Советская, дом 8б	197,28
8.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 0,4 МВт, расположенная по адресу: 622923, Свердловская область, Пригородный район, село Башкарка, улица Школьная, дом 4а	188,14
9.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 0,81 МВт, расположенная по адресу: 622920, Свердловская область, Пригородный район, село Бродово, улица Мира, дом 31г	187,94
10.	Газовая блочная водогрейная котельная мощностью 10 МВт, расположенная по адресу: 622912, Свердловская область, Пригородный район, село Новоасбест, улица Ленина, дом 8	185,45