



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ

17.10.2024

г. Екатеринбург

№ 539

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2024 года.

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 14.10.2024 № 539

«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, акционерному  
обществу «Объединенная  
теплоснабжающая компания»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, акционерному обществу «Объединенная  
теплоснабжающая компания»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» (ИНН 6658447960), расположенное по адресу: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48г, в том числе по источникам тепловой энергии:	мазут	0,7928	0,1176	0,6752

1	2	3	4	5	6
2.	Котельная, расположенная по адресу: 624127, Свердловская область, Новоуральский городской округ Свердловской области, село Тарасково, улица Школьная, дом 12	мазут	0,3934	0,0579	0,3355
3.	Котельная, расположенная по адресу: 624128, Свердловская область, Новоуральский городской округ Свердловской области, деревня Починок, в районе улицы Ленина	мазут	0,3994	0,0597	0,3397