



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

23.10.2024

г. Екатеринбург

№ 577

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемые Березовским муниципальным унитарным предприятием «Березовские тепловые сети»**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемые Березовским муниципальным унитарным предприятием «Березовские тепловые сети» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

Н.Б. Смирнов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 23.10.2024 № 577

«Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива  
при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии,  
за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих  
в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой  
энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемыми Березовским  
муниципальным унитарным  
предприятием «Березовские тепловые  
сети»

## НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической  
и тепловой энергии с установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми Березовским  
муниципальным унитарным предприятием «Березовские тепловые сети»**

Номер строки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Березовское муниципальное унитарное предприятие «Березовские тепловые сети» (ИНН 6678040996), расположенное по адресу:	161,5

1	2	3
	623701, Свердловская область, город Березовский, улица Строителей, дом 4, в том числе по источникам тепловой энергии:	
2.	Газовая котельная «Сарапулка-1», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Сарапулка, в 200 метрах на юго-восток от жилого дом № 10 по улице Совхозной	161,4
3.	Газовая котельная «Сарапулка-2», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Сарапулка, в 25 метрах на восток от школы № 30 по улице Ленина, дом 30	160,0
4.	Газовая котельная «ул. Свободы», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Свободы, дом 110а	163,1
5.	Газовая котельная «Лесхоз», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Монетный, улица Лермонтова, дом 4а	161,6
6.	Газовая котельная «Ключевск», расположенная по адресу: 623700, Свердловская область, город Березовский, поселок Ключевск, переулок Больничный, дом 28а	162,0