



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

12.01.2025

г. Екатеринбург

№ 64

Об установлении норматива потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Асбестовского муниципального округа Свердловской области и эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа, при ее производстве и транспортировке на 2025–2028 годы

В соответствии с пунктом 3.1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Асбестовского муниципального округа Свердловской области и эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа, при ее производстве и транспортировке на 2025–2028 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Рубцова.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 16.01.2025 № 64

НОРМАТИВЫ

потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения, расположенных на территории Асбестовского муниципального округа Свердловской области и эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа, при ее производстве и транспортировке на 2025–2028 годы

Номер строки	Перечень нормативов технологических потерь	Единица измерения	Нормативы потерь воды по годам			
			2025	2026	2027	2028
1.	Совокупность централизованных систем водоснабжения, расположенных на территории Асбестовского муниципального округа Свердловской области и эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа					
2.	Предельный уровень технологических потерь питьевой воды при производстве	%	9,21	9,21	9,21	9,21
3.	Предельный уровень технологических потерь питьевой воды при транспортировке	%	45,95	45,95	45,95	45,95