



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06.03.2025

г. Екатеринбург

№ 126

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «ТеплоМал»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «ТеплоМал» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 06.03.2025 № 126

«Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих
в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемые муниципальным
унитарным предприятием
«ТеплоМал»

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемые
муниципальным унитарным предприятием «ТеплоМал»**

Номер строки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоМал» (ИНН 6683020794), расположенное по адресу: 624286, Свердловская область, поселок городского типа Малышева, улица Тимирязева, строение 19, в том числе по источникам тепловой энергии:	169,374

1	2	3
2.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 624286, Свердловская область, Мальшевский муниципальный округ Свердловской области, поселок городского типа Мальшева, восточная часть поселка, вторая зона на территории промплощадки, здание № 3	169,230
3.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 624287, Свердловская область, Мальшевский муниципальный округ Свердловской области, поселок Изумруд, улица 4-ая Садовая, дом 21/2	190,636