



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРИКАЗ**

10.06.2025

г. Екатеринбург

№ 287

**Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования «Наследие»**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образования «Наследие» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области В.И. Фадеева.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области

от 10.06.2015 № 287

«Об утверждении нормативов запасов  
топлива на источниках тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии,  
функционирующих в режиме  
комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью  
производства электрической энергии  
25 мегаватт и более,  
эксплуатируемых муниципальным  
бюджетным общеобразовательным  
учреждением «Центр образования  
«Наследие»

## НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением  
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  
с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным бюджетным  
общеобразовательным учреждением «Центр образования «Наследие»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Наследие» (ИНН 6619017177), расположенное по адресу: 623089, Свердловская область, Нижнесергинский район, село Акбаш, улица Школьная, дом 5, в том числе	уголь	0,122	0,018	0,104

1	2	3	4	5	6
	по источникам тепловой энергии:				
2.	Котельная, расположенная по адресу: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, деревня Урмикеево, улица Школьная, дом 3	уголь	0,047	0,008	0,039
3.	Котельная, расположенная по адресу: 623084, Свердловская область, Нижнесергинский район, село Шокурово, улица Комсомольская, дом 1а	уголь	0,075	0,010	0,065