



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

10.06.2025

г. Екатеринбург

№ 290

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2024 № 520 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию «Пригородные тепловые сети»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2024 № 520 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию «Пригородные тепловые сети» (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2024 № 520) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области В.И. Фадеева.»

2. Внести в нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию «Пригородные тепловые сети», утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2024 № 520, изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
от 10.06.2025 № 290

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных
в поселениях, городских округах с численностью населения
500 тысяч человек и более, муниципальному унитарному предприятию
«Пригородные тепловые сети»

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Нормативы	
		потерь теплоносителя, куб. м	потерь тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Пригородные тепловые сети» (ИНН 6623111077), расположенное по адресу: 622912, Свердловская область, поселок Новоасбест, улица Анатольская, дом 39/1, офис 1, в том числе:	52 703,30	5434,20
2.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 4,3 МВт, расположенной по адресу: 622936, Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, улица Майская, дом 19б	10 722,60	241,70
3.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 0,55 МВт, расположенной по адресу: 622936, Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, улица Школьная, дом 11б	879,20	125,50
4.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 1,2 МВт, расположенной по адресу: 622936, Свердловская область, Пригородный район, село Покровское, улица Октябрьская, дом 16	912,60	252,70
5.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 1,68 МВт, расположенной по адресу: 622915, Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, улица Бажова, дом 11	3119,40	34,40

1	2	3	4
6.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 0,6 МВт, расположенной по адресу: 622915, Свердловская область, Пригородный район, село Петрокаменское, улица Спортивная, дом 27а	2193,10	143,00
7.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 1,68 МВт, расположенной по адресу: 622926, Свердловская область, Пригородный район, село Южаково, улица Советская, дом 8б	3182,00	159,30
8.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 0,4 МВт, расположенной по адресу: 622923, Свердловская область, Пригородный район, село Башкарка, улица Школьная, дом 4а	171,30	263,30
9.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 0,81 МВт, расположенной по адресу: 622920, Свердловская область, Пригородный район, село Бродово, улица Мира, дом 31г	2651,20	831,20
10.	Система теплоснабжения от газовой блочной водогрейной котельной мощностью 10 МВт, расположенной по адресу: 622912, Свердловская область, Пригородный район, село Новоасбест, улица Ленина, дом 8	28 872,00	3383,10