



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.07.2025

г. Екатеринбург

№ 353

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Дружининского городского поселения**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Дружининского городского поселения (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года включительно.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области В.И. Фадеева.

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Исполняющий обязанности Министра

А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 07.07.2025 № 353

«Об утверждении нормативов
удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих
в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой
энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемыми муниципальным
унитарным предприятием
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Дружининского городского
поселения»

НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемыми
муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное
хозяйство» Дружининского городского поселения**

Номер строки	Наименование организации	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал
1	2	3
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Дружининского городского поселения	229,310

1	2	3
	(ИНН 6619014666), расположенное по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Дружинино, улица Железнодорожников, дом 5а, в том числе по источникам тепловой энергии:	
2.	Угольная котельная «Экспериментальная», расположенная по адресу: 623061, Свердловская область, Нижнесергинский район, село Первомайское, улица Ленина	228,402
3.	Угольная котельная № 4, расположенная по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Дружинино, улица Известковая	294,733
4.	Угольная бытовая котельная № 6, расположенная по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Дружинино, улица Железнодорожников	259,526
5.	Угольная котельная школы № 6, расположенная по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Дружинино, улица Азина	259,993
6.	Блочно-модульная угольная котельная, расположенная по адресу: 623093, Свердловская область, Нижнесергинский район, поселок городского типа Новые Серги	192,256