



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

23.12.2025

г. Екатеринбург

№ 766

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, обособленному подразделению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, обособленному подразделению Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года включительно.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 23.12.2025 № 766

«Об утверждении нормативов запасов
топлива на источниках тепловой
энергии, за исключением источников
тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более, обособленному
подразделению Свердловской
дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения
Центральной дирекции
по тепловодоснабжению – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, обособленному подразделению Свердловской дирекции
по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Обособленное подразделение Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции	уголь	2,604	0,435	2,169
2.		мазут	0,266	0,103	0,163

1	2	3	4	5	6
	по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727), расположенное по адресу: 620141, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Тюменская, дом 13, в том числе по источникам тепловой энергии:				
3.	Угольная котельная «ДОЛБ» станции Алапаевск, расположенная по адресу: 624630, Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск, станция Алапаевск, ПК 1210	уголь	0,091	0,013	0,078
4.	Угольная котельная «ЕУЦ № 2», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Техническая, дом 99	уголь	0,496	0,118	0,378
5.	Угольная котельная «ПЧ-9» станции Дружинино, расположенная по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, станция Дружинино	уголь	0,077	0,020	0,057
6.	Угольная котельная «ПЧЛ», станции Егоршино, расположенная по адресу: 623780, Свердловская область, Артемовский район, станция Егоршино, 179 км	уголь	0,148	0,023	0,125
7.	Угольная котельная «Октябрьская» станции Егоршино, расположенная по адресу: 623782, Свердловская область, Артемовский район,	уголь	0,266	0,034	0,232

1	2	3	4	5	6
	станция Егоршино, 179 км, ПК 8				
8.	Угольная котельная вокзала станции Коуровка, расположенная по адресу: 623135, Свердловская область, городской округ Первоуральск, станция Коуровка, улица Железнодорожная	уголь	0,050	0,008	0,042
9.	Угольная котельная служебно- технических зданий станции Серов-Сортировочный, расположенная по адресу: 624981, Свердловская область, Серовский городской округ, станция Серов-Сортировочный, 198 км	уголь	0,361	0,005	0,356
10.	Угольная котельная «ПЧ-5 мастерские» станции Кузино, расположенная по адресу: 623140, Свердловская область, городской округ Первоуральск, поселок Кузино, улица Красноармейская, дом 16	уголь	0,195	0,002	0,193
11.	Угольная котельная станции Седельниково, расположенная по адресу: 624016, Свердловская область, Сысертский район, станция Седельниково, 46 км, ПК 8	уголь	0,917	0,211	0,706
12.	Котельная «ТЧ-15» станции Каменск-Уральский, расположенная по адресу: 623400, Свердловская область, муниципальное образование город Каменск-Уральский, станция Каменск-Уральский, 2 км, ПК 9	мазут	0,266	0,103	0,163