



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

19.06.2026

г. Екатеринбург

№ 272

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Восточное коммунальное хозяйство»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным предприятием «Восточное коммунальное хозяйство» (далее – нормативы) (прилагаются).

2. Ввести нормативы в действие на период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года включительно.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр

А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

от 19.06.2026 № 272

«Об утверждении нормативов
запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более,
эксплуатируемых муниципальным
унитарным предприятием
«Восточное коммунальное
хозяйство»

НОРМАТИВЫ

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
с установленной мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, эксплуатируемых муниципальным унитарным
предприятием «Восточное коммунальное хозяйство»**

Но- мер стро- ки	Наименование организации	Вид топлива	Нормативы (тыс. тонн)		
			общий (ОНЗТ)	несни- жаемый (ННЗТ)	эксплуата- ционный (НЭЗТ)
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Восточное коммунальное хозяйство» (ИНН 6633019070), расположенное по адресу: 624838, Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, улица Комарова, дом 21, в том числе:	уголь	0,373	0,042	0,331

1	2	3	4	5	6
2.	Котельная № 1, расположенная по адресу: 624838, Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, улица Комарова, дом 57а	уголь	0,279	0,033	0,246
3.	Котельная № 2, расположенная по адресу: 624838, Свердловская область, Камышловский район, поселок Восточный, улица Комарова, дом 17в	уголь	0,094	0,009	0,085